Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

г. Петропавловск-Камчатский
683004 ул. Рябиковская, 22
☎ (415-2) 46-76-08
ОКПО 71829535
ОГРН 1054100008038
ИНН/КПП 4101100055/410101001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510191 от 02.12. 2013 г.
действителен до 02.12.2018 г.
Адрес места осуществления деятельности:
688700, Карагинский район,
пгт. Оссора, пер. Школьный,1.

ПРОТОКОЛ
лабораторных испытаний

№ 1177в

26 июля 2017г.

1.Наименование пробы (образца): вода питьевая источник водозабора подземный- колодец.
2.Пробы (образцы) направлены: ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Карагинском и Пенжинском районах».
3. Пробы (образцы) отобраны: Менским М. Ю.
4. Дата и время отбора пробы (образца): 11 часов 00 минут. 13 июля 2017г.
5. Дата и время доставки пробы (образца): 14 часов 00 минут. 13 июля 2017г
6. Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (микробиологические, санитарно-химические исследования).
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО Стимул.
8. Объект, где производился отбор пробы (образца): источник водозабора подземный колодец. Камчатский край, Карагинский район, с. Ивашка.
9. Код пробы (образца): 1177вБХ0717
10. Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда.
11. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56327-2014, ГОСТ 31942-2012.
12. Условия транспортировки: согласно ГОСТ 31861-2012.
13. Дополнительные сведения: исследования проведены по договору.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Заместитель руководителя ИЛЦ: _____ О.Н.Нестеренко

М.П.

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Код пробы (образца) 1177вБХ0717

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Регистрационный номер №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
259	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	2 КОЕ	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил:

Должность	Ф.И.О.	подпись
Заместитель руководителя ИЛЦ	О.Н.Нестеренко	

Дата выдачи результата: 26.07.2017г.

Код образца (пробы) 1177вБХ0717

САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ

Регист. №		Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1		2	3	4	5	6
57	1	Запах при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
	2	Привкус при 20°С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
	3	Цветность	6	20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
	4	Водородный показатель	7	6-9	единицы pH	РД 52.24.495-05
	5	Нитриты	0	3.3	мг/дм³	ГОСТ 4192-82
	6	Нитраты	0	45.0	мг/дм³	ГОСТ 18826-73
	7	Сульфаты	2	2-40	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012
	8	Железо	0.1	0.3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72

Исследования проводил:

Должность	Ф.И.О.	подпись
Зам. руководителя ИЛЦ	О.Н. Нестеренко	

Дата выдачи результата: 26.07.2017г.

Общее количество листов 4, лист 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службы по аккредитации.
Аттестат аккредитации № RA. RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г. Петропавловск Камчатский, ул. Рябиковская, 22, тел/факс (415)412188; (415)412253
эл. почта fbuz@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

Гигиеническая оценка протокола

лабораторных испытаний **№ 1177в от 26.07.2017г.** о соответствии пробы питьевой холодной воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
на объекте: источник водозабора подземный колодец, Камчатский край, Карагинский район, с. Ивашка.

Проба воды по исследованным микробиологическим, санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене _____ О.Н.Нестеренко